



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02

PREGÃO ELETRÔNICO PGE-RJ Nº. 20/2020

A **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO** tendo em vista o que consta do Processo nº. **SEI-14/001/035178/2019**, e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e baseadas nas informações fornecidas pela área técnica, vem prestar esclarecimento para dirimir dúvida de licitante, expressa em e-mail encaminhado a esta Procuradoria, manifestando-se conforme segue:

Pergunta 01:

As tomadas elétricas das régua poderão ser montadas no padrão brasileiro NBR14136?

Resposta:

O item deverá ser atendido conforme está especificado no Termo de Referência, ou seja, com os dois padrões de tomadas:

- 4.1.2.24.1 Régua padrão C13 e
- 4.1.2.24.2 Régua padrão NBR14136

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2020.

Luciana Benedito Araújo
Pregoeira
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro