



## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### 2ª NOTA DE ESCLARECIMENTO

#### PREGÃO ELETRÔNICO PGE-RJ Nº. 07/2022

A **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO** tendo em vista o que consta do Processo nº. **SEI-140001/050942/2021**, e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, e baseadas unicamente nas informações fornecidas pela área técnica, vem prestar esclarecimento para dirimir dúvida de licitante, expressa em e-mail encaminhado a esta Procuradoria, manifestando-se conforme segue:

#### **Pergunta 1**

*Os patch cord utilizados para interligar a rede interna de CFTV (patchpanel) serão fornecidos por quem?*

**Resposta:** Os patch cord para interligar a rede interna de CFTV (patchpanel) serão disponibilizados PGE/RJ.

#### **Pergunta 2**

*A configuração dos Switches será feita em conjunto a equipe de T.I da PGE ? logo que para interligar um prédio a outro para visualizar as imagens, é necessário que um cabo da rede interna do prédio PGE seja integrado no switch concentrador (solicitado em TR) portanto será necessário verificar IP's e VLans.*

**Resposta:** A contratada deverá executar os serviços de configuração dos Switches na rede local do Convento, que está interligada a rede do edifício sede da PGE-RJ (Central de monitoramento) através de link MPLS/IP, cabendo ao setor de Tecnologia da Informação da PGE/RJ prover as informações de rede (IP, topologia de rede etc.) e o apoio técnico. Importante destacar que a contratada deverá ter a capacidade técnica para a realização dos serviços.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

**Carline Ponte  
Pregoeira**

**Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro**